

29 JUN 2017

NOREADE C.E. LE QUESNOY

RECEPTION COURRIERS

Lille, le 13 juin 2017

Monsieur le Maire  
MAIRIE DE DOUCHY LES MINES  
Mairie  
Place Paul Eluard  
59282 DOUCHY LES MINES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b> lundi 29 mai 2017 à 11h17
<b>Prélèvement</b>	<b>00219099</b>		<b>par :</b> DUL
<b>Unité de gestion</b>	0049	NOREADE C.E. LE QUESNOY	<b>Type visite :</b> D1
<b>Installation</b>	UDI 000592	DOUCHY LES MINES	
<b>Point de surveillance</b>	P 0000001885	CENTRE	<b>Commune :</b> DOUCHY LES MINES
<b>Localisation exacte</b>	EVIER CUISINE PEDAGOGIQUE BEFFROI BOULEVARD DE LA LIBERTÉ		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	15,6 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,70 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	794 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,50 mg/LCl2				
Chlore total	0,53 mg/LCl2				

**Analyse laboratoire** Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)  
Type de l'analyse : D1\_2 Code SISE de l'analyse : 00219099 Référence laboratoire : LSE1705-11533

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt				15,00
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélogométrique NFU	0,44 NFU				2,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	14,4 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00219099 )**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

MAIRIE DE DOUCHY LES MINES  
SERVICE TECHNIQUE - URBANISME

03 JUL. 2017

RECEPTION COURRIERS

Pour le Préfet du Nord et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

G. BINET